



JUDEȚUL VASLUI  
COMUNA TANACU  
Localitatea Tanacu,  
Cod poștal: 737510  
Tel/Fax: 0235/345.319,  
E-mail: [primaria@primariatanacu.ro](mailto:primaria@primariatanacu.ro), [urbanism@primariatanacu.ro](mailto:urbanism@primariatanacu.ro)

Nr. inreg. 7212 / 27.09.2024

#### CLARIFICARE DIN OFICIU

### RĂSPUNS CONSOLIDAT LA ÎNTREBĂRILE ADRESATE DE OPERATORII ECONOMICI

Denumire:	<b>Achiziție directă</b> - pentru atribuirea contractului de achiziție publică furnizare <b>generator</b> pentru implementarea proiectului de investiție „ <i>Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din sat Tanacu, comuna Tanacu, județul Vaslui</i> ”, finanțat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 Submasura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Autoritatea contractantă:	<b>COMUNA TANACU</b>
Referință:	Anunț <b>ADV1447660 din 26.09 2024</b> Modalitate simplă – Achiziție directă Valoarea maxima estimata a achiziției: 57.571,95 lei fără TVA; Durata contractului: 30 zile Data publicării anunțului: 26.09.2024 – SEAP <b>Adresa de e-mail/tel. ale persoanei de contact:</b> E-mail: <a href="mailto:urbanism@primariatanacu.ro">urbanism@primariatanacu.ro</a> telefon:, 0761 130 074

Referitor la: Anunț nr. **ADV1447660 din 26.09 2024** pentru atribuirea contractului achiziție publică furnizare **generator** privind implementarea proiectului de investiție „*Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din sat Tanacu, comuna Tanacu, județul Vaslui*”, finanțat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 Submasura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

, ca urmare a unor solicitari de clarificari primite de la operatorii economici interesati să depună ofertă, înregistrată la nr. **7211 din 27.092024**, vă facem cunoscut, în cele ce urmeaza, raspunsurile la solicitarile de clarificari.

**CLARIFICARI CU PRIVIRE LA CAIETUL DE SARCINI / DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE**

**SOLICITARE DE CLARIFICĂRI**

Nr. crt.	Întrebare	Răspuns
	<b>Întrebarea nr. 1:</b>	
1.	Există utilaj de descarcare al Primariei? Daca da, se poate folosi?	Încadrul primariei exista un buldoexcavator si poate fi folosit la descarcarea generatorului.
	<b>Întrebarea nr. 2:</b>	
2.	Se dorește montajul și instalarea grupului electrogen?.	Se doreste montarea si instalarea grupului electrogen și punerea în funcțiune la data recepției.
	<b>Întrebarea nr. 3:</b>	
3.	Daca raspunsul la intrebarea anterioara este da, va rugam sa precizati: a. distanta dintre tabloul electric general si amplasamentul grupului electrogen. b. modalitatea de pozare a cablurilor	a1. Distanța dintre Grupa de măsură si amplasamentul grupului + 33,60 m a2. Distanța dintre - tabloul electric general si amplasamentul grupului electrogen este de = 27,60 m. Distanța variabilă: 27,60 m – 33,60 m b. Modalitatea de pozare a cluburilor va fi aeriană.

ROMANIA  
COMUNA TANACU  
PRIMAR  
Dănuț DUMITRIU  
C.I.E. 4446589

Întocmit,  
Consilier Achiziții Publice,  
Adrian LUPU

